

Verdunstungsliste 2009

Liste über die Freisetzung von Wasserdampf	Alle Angaben = ca.
Menschen: Büroarbeit	30 – 60 g/h
mittelschwere Arbeit (Haushalt, leichte handwerkli. Tätigkeit)	120 – 300 g/h
schwere handwerkliche Tätigkeit	200 – 350 g/h
Bad: Wannenbad	700 g/h bis 800 g/h
Duschbad	2600 g/h bis 3000 g/h
Küche: Kochen und andere Arbeitsvorgänge im Tagesmittel	600 g/h – 1500 g/h
beim Einsatz von Ablufthauben über dem Herd	100 g/h bis 200 g/h
beim Einsatz von Umlufthauben über dem Herd	50 g/h bis 200 g/h keine erheblichen Verbesserungen.
Trocknende Wäsche (4,5 kg Trommel) geschleudert	50 – 200 g/h
Tropfnass	100 – 500 g/h
Bügeln mit einem Dampfbügeleisen	800 g/ bis 1800 g/h
Zimmerreinigung mit einem „Dampfbesen“	900 g/h bis 1200 g/h
kleinere Zimmerblumen	5 g/h - 10 g/h
größere Topfpflanzen	10 g/h – 15 g/h
Aquarien, freie Wasseroberfläche pro Quadratmeter	40 g/h bis 50 g/h
Terrarien, je nach Größe, Temperatur und Luftfeuchtigkeit	20 bis 60 g/h
Zimmerspringbrunnen 200 bis 260 g/tag	8 g/h bis 12,00 g/h
Alle Werte sind Näherungswerte die aus Gewichts-differenzen oder Feuchtigkeitsmessungen resultieren.	
Nicht unerheblichen Einfluss auf die Ermittlung der Verdunstung scheint die vor dem Experiment vorhandene Raumluftfeuchte zu haben.	

Angelehnt an DIN 4108, überprüft und erweitert durch J. Reis